

Referencia Laboratorio: A12137
Ciiente: ADMINSTRACION PUBLICA/DIPUTACION DE VALLADOLID
Dirección: C/ANGUSTIAS, 44 - VALLADOLID, VALLADOLID 47003
Cantidad de muestra: 680ml.
Muestra tomada por: Personal de Labdial (Marta; IT-PR-081*)
Fecha de toma de muestras: 12/12/2017
Fecha de recepción: 12/12/2017
Hora de toma de muestra: 13:30.
Envase Utilizado: 1 Bote estéril de 180ml y 1 bote estéril de 500ml con tiosulfato sódico.
Municipio: Cabezón de Pisuerga.
Tipo Análisis: Control. Punto de Muestreo: Depósito.

BOLETÍN ANÁLISIS

Fecha inicio análisis: 12/12/2017 **Fecha fin análisis:** 15/12/2017
Muestra analizada: Agua.

Resultado del análisis:

Método de análisis	Parámetros	Resultado:	Valor paramétrico
ANÁLISIS MICROBIOLOGÍA			
IT-PR-022; IT-PR-048	Aerobios totales a 22°C	0 ufc/ml	100 ufc/1 ml
IT-PR-161	Bacterias Coliformes	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
IT-PR-161	Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
IT-PR-024; IT-PR-048	Clostridium perfringens	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO			
IT-PR-077	Sabor	1 Índice de dilución	3 Índice de dilución
IT-PR-077	Olor	1 Índice de dilución	3 Índice de dilución
IT-PR-076	Color	3 mg-Pt-Co/l	15 mg Pt-Co/l
IT-PR-073	Turbidez	0,5 UNF	1 UNF
IT-PR-072	Conductividad	627 µS/cm a 20°C	2500 µS/cm a 20 °C
IT-PR-057	pH	8,6 Unidades de pH	6,5 - 9,5 unidades de PH
IT-PR-157	Amonio	<0,01 mg/l	0,5 mg/l
IT-PR-075	Cloro libre residual	0,79 mg/l	1,0 mg/l

Legislación de la Muestra: Real Decreto 140/2003
ORDEN SAN/132/2015

Revisado por: Carlos Iranzo
Responsable de Departamento.



Observaciones/Desviaciones: Según la legislación indicada, la clasificación de este agua para los parámetros analizados es: AGUA APTA.

Fecha de emisión: 15/12/2017
Validado por: Teresa Arangüena
Dirección Técnica de Laboratorio.



Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras arriba indicadas.
Este informe no debe reproducirse salvo que se haga íntegramente y con la aprobación del Laboratorio LABDIAL.
La información que contiene este documento es confidencial y va destinada exclusivamente al titular del documento.

Laboratorio certificado por AENOR bajo la norma de Calidad UNE EN ISO 9001:2008.