LABORATORIO DE DIAGNÓSTICOS Y ALIMENTACIÓN S.L.U
LABDIAL S.L.U
C/ JERÓNIMO MUÑOZ, 1. PARQUE T. BOECILLO
BOECILLO, VALLADOLID
TLFNO: 983548847 ; Fax 983548848
E MAIL: aguas@labdial.com www.labdial.com

Nº 799/LE1560

Los ensayos y/o actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.

| | |
|---|---|
| **Referencia Laboratorio:** | A20118 |
| **Cliente** | ADMINSTRACION PUBLICA/DIPUTACION DE VALLADOLID |
| **Dirección** | C/ANGUSTIAS, 44 - VALLADOLID, VALLADOLID 47003 |
| **Descripción de la muestra** | 1 Bote estéril de 500ml con agua de consumo humano. |
| **Muestra tomada por** | Personal de Labdial: Laura N; IT-PR-081* |
| **Fecha de toma de muestras** | 28/10/2020 |
| **Hora de toma de muestra** | 9:55. |
| **Municipio** | Cabezon de Pisuerga. |
| **Tipo Análisis** | Confirmación A20024. Punto de Muestreo: Bar Velasco. |
| **Fecha de recepción** | 28/10/2020 |
| **Muestra recibida** | 1 Bote de 500 ml con agua. |

## BOLETÍN ANÁLISIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha inicio análisis** | 28/10/2020 | **Fecha fin análisis** | 28/10/2020 |
| **Análisis realizado** | Cloro libre residual | | |

**Resultado del análisis:**

| Método de análisis | Parámetros | Resultado | Técnica Analítica | Valor paramétrico |
|---|---|---|---|---|
| **ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO** | | | | |
| IT-PR-206 | Cloro libre residual | 0,69 mg/l | Fotometría UV/VIS | 1,0 mg/l |

| | |
|---|---|
| **Legislación de la Muestra** | Real Decreto 140/2003, Real Decreto 902/2018, ORDEN SAN/132/2015 |
| **Observaciones/ Desviaciones** | * Según la legislación indicada, la clasificación de este agua para los parámetros analizados es: AGUA APTA. |
| **Fecha de emisión** | 30/10/2020 |
| **Validado por:** | Carlos Iranzo<br>Responsable de Departamento. |

Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras arriba indicadas.
Este informe no debe reproducirse salvo que se haga íntegramente y con la aprobación del Laboratorio LABDIAL.
La información que contiene este documento es confidencial y va destinada exclusivamente al titular del documento.
Laboratorio LABDIAL no se hace responsable de la información aportada por el cliente.
La incertidumbre asociada a los resultados de los Ensayos Cuantitativos Acreditados se encuentra a disposición de nuestros cl ientes.
Laboratorio certificado por AENOR bajo la norma de Calidad UNE EN ISO 9001:2015.