

Nº de Muestra: LAB-2102478

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	Dirección	
Email		Palacion de Pimentel	C/angustias 44
Teléfonos	983427100	Valladolid	
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	VALLADOLID	47003
Fax			

Toma de muestra

Recogida por		Tipo de muestra	AGUA CONSUMO
Fecha Toma Muestra	12/04/2021	Fecha Recepción	12/04/2021
Origen	RED FUENTE PARQUE NIÑOS AV. PRINCIPAL-CABEZON PISUERGA	Modo conservación transporte	
Referencia Cliente	RED FUENTE	Más información sobre la muestra	
		TM1-21/436	

Fecha Inicio Analisis FQ	12/04/2021	Fecha Inicio Analisis MB	12/04/2021	Fecha Emisión Informe	29/04/2021
Fecha Final Analisis FQ	16/04/2021	Fecha Final Analisis MB	13/04/2021		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
RED DISTR. DIPUTACIÓN DE VALLADOLID					
TOMA DE MUESTRA PUNTUAL	MUESTRA PUNTUAL			MUESTREO SIMPLE	PNT-G-01
CLORO LIBRE RESIDUAL " In Situ"	0,32	mg/l	1,0	FOTOMETRÍA	PNT-M-17
#OLOR (a 25°C)	0	Índice	3	ÍNDICE DE DILUCIÓN	PNT-M-38
#SABOR (a 25°C)	0	Índice	3	ÍNDICE DE DILUCIÓN	PNT-M-38
#COLOR	<5	mg/l Pt/Co	15	FOTOMETRO	PNT-M-39
#TURBIDEZ	<0,30	U.N.F.	5	NEFELOMETRÍA	PNT-M-37
CONDUCTIVIDAD A 20°C	528	µS/cm	2500	ELECTROMETRÍA	PNT-M-13
pH	8,0	udes. pH	6,5 - 9,5	POTENCIOMETRÍA	PNT-M-04
#AMONIO	<0,15	mg/l	0,50	AFC	PNT-M-27

AGUAS CONSUMO

RED DISTR. DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

#ESCHERICHIA COLI	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECuento	SCC/778/2009
#BACTERIAS COLIFORMES	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECuento	SCC/778/2009

Reglamentación Aplicable

V.L: Real Decreto 140/2003

Otros Comentarios

El resultado de COLOR es 0 mg/l Pt/Co
 El resultado de TURBIDEZ es 0,21 U.N.F.
 El resultado de AMONIO es 0,016 mg/l

Los resultados indicados en el Informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas
 Si la toma de muestra, no ha sido realizada por LGA, los resultados se aplican a la muestra, tal y como se recibió.
 Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la Autorización por escrito del Laboratorio
 V.L: Valores Legislación
 SC: Según cliente, dato aportado por el cliente (LGA no se responsabiliza, de la información aportada por el cliente)
 Las Incertidumbres de medida (k=2) están calculadas y a disposición del cliente
 Las interpretaciones y datos expresado en el apartado de otros comentarios no están incluidos en el alcance de acreditación.
 Antes de imprimir este informe, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.