

### Nº de Muestra: LAB-2311468

#### Identificación del Cliente

<b>Nombre Fiscal</b> DIPUTACIÓN DE VALLADOLID	<b>Dirección</b>
<b>Email</b> servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel C/angustias 44
<b>Centro/Empresa</b> AYO.CABEZÓN DE PISUERGA	Valladolid VALLADOLID 47003

#### Toma de muestra

<b>Recogida por</b>	NURIA VILLADANGOS-PERSONAL DE LGA
<b>Fecha Toma Muestra</b>	19/09/2023 10:45:00
<b>Origen</b>	PM. 60120 GRIFO AYUNTAMIENTO ASEO CABALLEROS CERCA PUERTA "CABEZÓN DE PISUERGA"
<b>Referencia Cliente</b>	<b>PM. 60120 GRIFO AYUNTAMIENTO ASEO CABALLEROS CERCA PUERTA "CABEZÓN DE PISUERGA"</b>

#### Recepción

<b>Tipo de muestra</b>	AGUA CONSUMO
<b>Fecha Recepción</b>	19/09/2023 12:55:33
<b>Modo conservación transporte</b>	
<b>Más información sobre la muestra</b>	
	TM 11-23/12

<b>Fecha Inicio Analisis FQ</b> 19/09/2023	<b>Fecha Inicio Analisis MB</b> 19/09/2023	<b>Fecha Emisión Informe</b> 27/09/2023
<b>Fecha Final Analisis FQ</b> 21/09/2023	<b>Fecha Final Analisis MB</b> 22/09/2023	

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
<b>ANÁLISIS GRIFO DEL CONSUMIDOR RD 03/2023 METALES</b>					
TOMA DE MUESTRA PUNTUAL	MUESTRA PUNTUAL			MUESTREO SIMPLE	PNT-G-01
CLORO LIBRE RESIDUAL " In Situ"	0,30	mg/l	1,0	FOTOMETRÍA	PNT-M-17
COBRE	<0,025	mg/l	2,0	ICP-OES	PNT-M-51
CROMO	<6,25	µg/l	50	ICP-OES	PNT-M-51
NIQUEL	<2,5	µg/l	20	ICP-OES	PNT-M-51
HIERRO	<25	µg/l	200	ICP-OES	PNT-M-51
PLOMO	<1,25	µg/l	10	ICP-OES	PNT-M-51
COLOR	<5	mg/l Pt/Co	15	Espectrofotometría UV-Vis	PNT-M-39
CONDUCTIVIDAD A 20°C	575	µS/cm	2500	ELECTROMETRÍA	PNT-M-13
pH	7,9	udes. pH	6,5 - 9,5	POTENCIOMETRÍA	PNT-M-04
TURBIDEZ	0,4	U.N.F.	4	NEFELOMETRÍA	PNT-M-37

#### ANÁLISIS GRIFO DEL CONSUMIDOR RD 03/2023 METALES

ESCHERICHIA COLI	0	ufc/100ml	0	FILTRACIÓN-RECuento	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A 1:2017
RECuento DE MICROORGANISMOS CULTIVABLES A 22°C	<1	ufc/ml	100	RECuento EN PLACA	UNE-EN ISO 6222:1999

#### Reglamentación Aplicable

V.L.:Real Decreto 03/2023

#### Otros Comentarios

La Toma de muestra puntual se encuentra bajo alcance de acreditación, para los parámetros indicados en el anexo técnico 785/LE2317, si ha sido realizada por LGA  
Según la norma ISO 8199, los recuentos comprendidos entre 1 y 2 ufc/volumen suponen la presencia de microorganismos en el volumen examinado, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/volumen son un número estimativo.



# INFORME DE ENSAYOS

## LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Calle Cobalto 12, nave C 47012 Valladolid - VALLADOLID  
Tlno. 983 208716 E.Mail laboratoriolga@laboratorio-lga.com

**Nº de Muestra: LAB-2311468**

### Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	<b>DIPUTACIÓN DE VALLADOLID</b>	Dirección	
Email	servicio.agrario@dipvalladolid.es	Palacion de Pimentel C/angustias 44	
Centro/Empresa	AYTO.CABEZÓN DE PISUERGA	Valladolid	
		VALLADOLID 47003	

### Toma de muestra

Recogida por	NURIA VILLADANGOS-PERSONAL DE LGA
Fecha Toma Muestra	19/09/2023 10:45:00
Origen	PM. 60120 GRIFO AYUNTAMIENTO ASEO CABALLEROS CERCA PUERTA "CABEZÓN DE PISUERGA"
Referencia Cliente	<b>PM. 60120 GRIFO AYUNTAMIENTO ASEO CABALLEROS CERCA PUERTA "CABEZÓN DE PISUERGA"</b>

### Recepción

Tipo de muestra	AGUA CONSUMO
Fecha Recepción	19/09/2023 12:55:33
Modo conservación transporte	
Más información sobre la muestra	
	TM 11-23/12

Fecha Inicio Analisis FQ	19/09/2023	Fecha Inicio Analisis MB	19/09/2023	Fecha Emisión Informe	27/09/2023
Fecha Final Analisis FQ	21/09/2023	Fecha Final Analisis MB	22/09/2023		

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	V.L.	Metodología	P.N.T.
-----------------	------------	----------	------	-------------	--------

Los resultados indicados en el Informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas  
Si la toma de muestra, no ha sido realizada por LGA, los resultados se aplican a la muestra, tal y como se recibió.  
Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la Autorización por escrito del Laboratorio  
V.L.:Valores Legislación.

SC=Datos procedentes de la entidad responsable de la toma de muestra (LGA no se responsabiliza de esta información)

Las Incertidumbres de medida (k=2) están calculadas y a disposición del cliente

Las interpretaciones y datos expresado en el apartado de otros comentarios no están incluidos en el alcance de acreditación.

Antes de imprimir este informe, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

12385348D OLGA  
GUTIERREZ (R:  
B84700582)

Firmado digitalmente por  
12385348D OLGA  
GUTIERREZ (R: B84700582)

Informe firmado digitalmente por  
Jefe de Laboratorio

